



СКС

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

САЯНОГОРСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

11.10.2016 № 524
На № 4029-5 от 03.10.2016г.

Руководителю ДАГН
г. Саяногорска
В.В. Чеканову

Об условиях подключения объекта кап.
строительства к сетям ХВС и ВО

Уважаемый Владимир Васильевич!

Для подключения объекта капитального строительства, расположенного по адресу: РХ, г. Саяногорск, ул. Дальняя, 6, к сетям холодного водоснабжения и водоотведения целесообразно **выполнить строительство магистральных сетей** холодного водоснабжения и водоотведения, предварительно разработав проектную документацию.

При разработке проектной документации необходимо:

- выполнить гидравлический расчет для определения диаметров подающих трубопроводов и потерь напора;
- определить подключаемую нагрузку.

Подготовка технических условий на подключение объекта капитального строительства к сетям холодного водоснабжения и водоотведения, возможна только после выполнения вышеуказанных условий.

Директор

О.Г. Рябиков

Инженер ПТО Юнг О.В.
т. 6-17-88

5244
12 10 16