



**ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ  
ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА  
К ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ**

г. Саяногорск

№ 82В/18-С от 14.12.2018г.

*Постановление Правительства РФ от 13.02.2006г. №83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения». Постановление Правительства РФ от 29.07.2013г. №644 пункт 4 «Особенности подключения (технологического присоединения) к централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения».*

№ п/п	Правообладатель земельного участка	Адрес объекта капитального строительства
1	Департамент архитектуры, градостроительства и недвижимости города Саяногорска	РХ. г. Саяногорск, ул. Енисейская, 1А


**Технические условия:**

1. Точка присоединения, существующая линия хозяйственно-питьевого водопровода в существующем водопроводном колодце ВК17(Г). *Схема расположения точки подключения прилагается.*
2. Диаметр действующей линии водопровода в точке подключения - Ø 159 мм.
3. Отметку трубы существующего водопровода в точке подключения уточнить при проектировании.
4. Гарантируемое давление в сети существующего водопровода в точке подключения  $2,5 \pm 0,5 \text{ кгс/см}^2$ .
5. Максимальную нагрузку водоснабжения в точке подключения определить на стадии проектирования и согласовать с ООО «СКС».

*Обязательства ООО «СКС», по обеспечению подключения объекта капитального строительства к сетям хозяйственно-питьевого водоснабжения в соответствии с настоящими техническими условиями прекращаются в случае, если в течении 1 года с даты получения технических условий правообладатель земельного участка не определит необходимую ему подключаемую нагрузку и не обратится с заявлением о подключении объекта капитального строительства к сетям хозяйственно-питьевого водоснабжения (п. 16 Постановления Правительства РФ от 13.02.2006г. №83).*

**Особые условия подключения объекта капитального строительства к централизованной системе холодного водоснабжения:**

1. Разработать проектную документацию на подключение объекта капитального строительства к централизованной сети хозяйственно-питьевого водоснабжения, в соответствии с действующими строительными нормами и правилами. Отступления от условий подключения, необходимость которых выявлена в ходе проектирования, подлежат обязательному согласованию с ООО «СКС».
2. В ходе разработки проектной документации, предусмотреть следующее:
  - при определении расходов воды в точке подключения объектов, учесть, что суммарный расход подключаемых объектов должен быть ниже разрешенной максимальной нагрузки в точке подключения;
  - в ходе проектирования согласовать в ООО «СКС», место расположения узла учета ХВС и диаметр прибора учета холодной воды.



- ### Дополнительные сведения.

*Технические условия действительны в течение 3 лет.*

1. «Схема расположения точки подключения к системе централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения».

И.о. директора \_\_\_\_\_ П.Н. Попов

Получатель \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
(ФИО) (подпись) (дата)