



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САЯНОГОРСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ"

**ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ  
ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА  
К СЕТИ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ**

г. Саяногорск

№ 11 К/20 - С от 23.06.2020 г.

Постановление Правительства РФ от 13.02.2006г. №83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения». Постановление Правительства РФ от 29.07.2013г. №644 пункт 4 «Особенности подключения (технологического присоединения) к централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения».

№ п/п	ФИО собственника земельного участка	Адрес объектов капитального строительства
1	Департамент архитектуры, градостроительства и недвижимости города Саяногорска	Российская Федерация, Республика Хакасия, г.Саяногорск, рп. Майна, ул. Гагарина, 163 (S=2800 м <sup>2</sup> ), природно-познавательный туризм

**Технические данные:**

1. Точка присоединения, существующая линия хозяйственно-бытовой канализации в проектируемом канализационном колодце КК-проект (схема расположения точек подключения прилагается).
2. Диаметр действующей канализационной сети в точке подключения -  $d_y$  250 мм.
3. Геодезическую отметку верха трубы существующей канализации в точке подключения уточнить при проектировании.
4. Максимальную нагрузку в точке подключения уточнить при проектировании объекта строительства.


Обязательства ООО «СКС», по обеспечению подключения объекта капитального строительства к сетям хозяйственно-питьевого водоснабжения в соответствии с настоящими техническими условиями прекращаются в случае, если в течении 1 года с даты получения технических условий правообладатель земельного участка не определит необходимую ему подключаемую нагрузку и не обратится с заявлением о подключении объекта капитального строительства к сетям хозяйственно-питьевого водоснабжения (п. 16 Постановления Правительства РФ от 13.02.2006г. №83).

На момент выдачи технических условий на присоединение к сети хозяйственно-бытовой канализации плата за подключение к централизованной сети хозяйственно-бытовой канализации г. Саяногорск, рп. Майна составляет 0 рублей.

**Особые условия подключения объекта капитального строительства к сети хозяйственно-бытовой канализации.**

1. Разработать проектную документацию на подключение объекта капитального строительства к централизованной сети хозяйственно-бытовой канализации, в соответствии с действующими строительными нормами и правилами. Отступления от условий подключения, необходимость которых выявлена в ходе проектирования, подлежат обязательному согласованию с ООО «СКС».
2. В ходе разработки проектной документации, предусмотреть следующее:
  - при определении объема сброса стоков, учесть, что суммарный объем не должен превышать разрешенной максимальной нагрузке в точке подключения.
3. Предоставить на согласование, в адрес ООО «СКС», 1 экземпляр разработанной и утвержденной в установленном порядке проектной документации.
4. Перед началом монтажа канализационных колодцев и прокладки сетей получить разрешение (ордер) на производство земляных работ в ДАГН г. Саяногорск.
5. Монтажные работы проводить:

р/158-5/20  
07.07.2020





- организацией, имеющей выписку из реестра членов саморегулируемой организации по форме РТН№58, на монтажные работы наружных сетей водопровода;
  - согласно требований действующих строительных норм и правил;
  - под техническим надзором представителей ООО «СКС».
6. Предоставить полный комплект исполнительной документации согласно требованиям РД - 11-02-2006 - 1 экземпляр в адрес ООО «СКС».
  7. Произвести испытание на пролив подключаемой трубы в присутствии представителей ООО «СКС» (с составлением актов).
  8. До присоединения к магистрали необходимо:
    - в ООО «СКС» получить **СПРАВКУ** о выполнении условий подключения и сдачи исполнительной документации в полном объеме.
    - в ООО «СРКЦ» (т. 8 (3902) 248-588 доб.214), заключить договор (или внести изменения в существующий договор) на водоотведение.
  9. Подключение к централизованной сети хозяйственно-бытовой канализации производится силами ООО «СКС», за счет заказчика, по заявлению, только **после предоставления в ООО «СКС»:**
    - исполнительной схемы подключения объекта капитального строительства к системе хозяйственно-бытовой канализации;
    - актов на пролив проложенной канализации, сертификатов, паспортов и документов на трубы, запорную арматуру, оборудование, строительные конструкции.
  10. Восстановить благоустройство по трассе сети канализации.



#### **Дополнительные сведения.**

1. Размещение объекта капитального строительства (административное здание) выполнить с соблюдением строительных норм и правил, расстояние от фундамента здания до существующих сетей водоснабжения и водоотведения принять согласно СНиП 2.07.01-89.
2. Обслуживание присоединяемой сети хозяйственно-бытовой канализации (выпуск) – за собственником сети. Границей эксплуатационной ответственности является линия раздела в точке подключения.
3. При необходимости увеличения потребляемой нагрузки, связанной с реконструкцией объектов, расположенных в границах земельного участка, или присоединением субабонентов к собственной сети, правообладатель земельного участка обязан согласовать повышение нагрузки с ООО «СКС» и внести дополнение в выданные технические условия.
4. Лицо, осуществляющее самовольное подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. В случае обнаружения факта самовольного подключения, производится отключение от системы хозяйственно-бытовой канализации, без предупреждения.

**Технические условия действительны в течение 3 лет.**

#### **Приложение:**

1. «Схема расположения точки подключения к сети хозяйственно-бытовой канализации».

Должность	Ф.И.О.	Дата	Подпись
1. Начальник ПТО	Сурков А.К.	25.06.2020	
2. Инженер ПТГ	Бакулина Т.В.	25.06.2020	

Директор \_\_\_\_\_

 В.В. Пятков

Получатель \_\_\_\_\_

(ФИО)

(подпись)




(дата)

к техническим условиям ТУ № 11 К/20-М от 23.06.2020 г.

[illegible]

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

— . К . —	- Существующая линия хозяйственно- бытовой канализации, обслуживаемая ООО СКС
— К —	- Существующая линия хозяйственно- бытовой канализации, не обслуживаемая ООО СКС
КК- проект	- Проектируемый канализационный колодец

						ТУ № 11 К/20-М от 23.06.2020 г.			
						Схема расположения точки подключения к хозяйственно-бытовой канализации			
Изм.	Кол.	Лист	№	Подпись	Дата	Объект: рп. Майна, Ул. Гагарина 163	Стадия	Лист	Листов
Директор		Пятков В.В.			25.06				
Начальник ПТО		Сурков А.К.			25.06			1	1
Инженер ПТГ		Бакулина Т.В.			25.06.2020				
						туризм	ООО «СКС»		