



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САЯНОГОРСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ"

# **ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА К ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ**

г. Саяногорск

№ 33 В/21-С от 10.06.2021 г.

Постановление Правительства РФ от 13.02.2006г. №83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения». Постановление Правительства РФ от 29.07.2013г. №644 пункт 4 «Особенности подключения (технологического присоединения) к централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения».

№ п/п	Правообладатель земельного участка	Местоположение объекта капитального строительства
1	Департамент архитектуры, градостроительства и недвижимости города Саяногорска	Российская Федерация, Республика Хакасия, городской округ город Саяногорск, город Саяногорск, улица Metallургов, 2П, площадью 951 кв. м, кадастровый номер 19:03:040102:1714 с разрешенным использованием - здравоохранение

## **Технические условия:**

- Вариант 1: точка подключения - существующая линия хозяйственно-питьевого водопровода, в существующем водопроводном колодце ВК-18(М)сущ. (схема расположения точки подключения прилагается).
- Диаметр действующей линии водопровода в точке подключения:  $dy-300$  мм.
- Гарантируемое давление в сети существующего водопровода в точке подключения:  $4,1 \pm 0,5$  кгс/см<sup>2</sup>.
- Вариант 2: точка подключения - существующая линия хозяйственно-питьевого водопровода, в проектном водопроводном колодце ВКпр., при согласовании с балансодержателями сети (схема расположения точки подключения прилагается).
- Диаметр действующей линии водопровода в точке подключения:  $dy-100$  мм.
- Гарантируемое давление в сети существующего водопровода в точке подключения:  $4,1 \pm 0,5$  кгс/см<sup>2</sup>.
- Геодезическую отметку верха трубы существующего водопровода в точке подключения уточнить при проектировании.
- Разрешенную максимальную нагрузку водоснабжения в точке подключения уточнить при проектировании.

Обязательства ООО «СКС» по обеспечению подключения объекта капитального строительства к сетям хозяйственно-питьевого водоснабжения в соответствии с настоящими техническими условиями прекращаются в случае, если в течении 1 года с даты получения технических условий правообладатель земельного участка не определит необходимую ему подключаемую нагрузку и не обратится с заявлением о подключении объекта капитального строительства к сетям хозяйственно-питьевого водоснабжения (п. 16 Постановления Правительства РФ от 13.02.2006г. №83).

На момент выдачи технических условий на присоединение к централизованным сетям холодного водоснабжения плата за подключение к системе центрального водоснабжения г. Саяногорска составляет 0 рублей.

## **Особые условия подключения объекта капитального строительства к централизованной системе холодного водоснабжения:**

- Разработать проектную документацию на подключение объекта капитального строительства к централизованной сети хозяйственно-питьевого водоснабжения в соответствии с действующими строительными нормами и правилами. Отступления от условий подключения, необходимость которых выявлена в ходе проектирования, подлежат обязательному согласованию с ООО «СКС».
- В ходе разработки проектной документации предусмотреть следующее:

15.06.2021  
9015 20 21  
4



- организацией, имеющей выписку из реестра членов саморегулируемой организации по форме РТН№58, на монтажные работы наружных сетей канализации;
  - согласно требований действующих строительных норм и правил;
  - под техническим надзором представителей ООО «СКС».
5. Предоставить полный комплект исполнительной документации согласно требованиям РД - 11-02-2006 в 1-м экземпляре в адрес ООО «СКС».
  6. Произвести испытание на пролив подключаемой трубы в присутствии представителей ООО «СКС» (с составлением актов).
  7. До присоединения к магистрали необходимо:
    - в ООО «СКС» получить **СПРАВКУ** о выполнении условий подключения и сдачи исполнительной документации в полном объеме;
    - в ООО «СРКЦ» (т. 8 (3902) 248-588 доб.214) заключить договор (или внести изменения в существующий договор) на водоотведение.
  8. Подключение к централизованной сети хозяйственно-бытовой канализации производится силами ООО «СКС», за счет заказчика, по заявлению, только **после предоставления в ООО «СКС»:**
    - исполнительной схемы подключения объекта капитального строительства к системе хозяйственно-бытовой канализации;
    - актов на пролив проложенной канализации, сертификатов, паспортов и документов на трубы, запорную арматуру, оборудование, строительные конструкции.
  9. Восстановить благоустройство по трассе сети канализации.



#### **Дополнительные сведения.**

1. Размещение объекта капитального строительства выполнить с соблюдением строительных норм и правил, расстояние от фундамента здания до существующих сетей водоснабжения и водоотведения принять согласно СНиП 2.07.01-89.
2. Обслуживание присоединяемой сети хозяйственно-бытовой канализации (в том числе и выпуск) – за собственником сети. Границей эксплуатационной ответственности является линия раздела в точке подключения.
3. При необходимости увеличения потребляемой нагрузки, связанной с реконструкцией объектов, расположенных в границах земельного участка, или присоединением субабонентов к собственной сети, правообладатель земельного участка обязан согласовать повышение нагрузки с ООО «СКС» и внести дополнение в выданные технические условия.
4. Лицо, осуществляющее самовольное подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. В случае обнаружения факта самовольного подключения производится отключение от системы хозяйственно-бытовой канализации без предупреждения.

*Технические условия действительны в течение 3 лет.*

#### **Приложение:**

1. «Схема расположения точки подключения к сети хозяйственно-бытовой канализации».

Должность	Ф.И.О.	Дата	Подпись
Руководитель ПТГ	М.А. Чурсин	11.06.2021 г.	
Инженер ПТО	Т.В. Маткаримова	11.06.2021 г.	

Директор \_\_\_\_\_  В.В. Пятков

Получатель \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
(ФИО) (подпись) (дата)



СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ К СИСТЕМЕ  
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

**Земельный участок с местоположением:**  
**Российская Федерация, Республика Хакасия,**  
**городской округ город Саяногорск**  
**город Саяногорск,**  
**улица Металлургов, 2П**

**ВАРИАНТ 2**  
**ТОЧКА ПОДКЛЮЧЕНИЯ**

**ВКпр.**

**Улицы Шушенская**

**ВАРИАНТ 1**  
**ТОЧКА ПОДКЛЮЧЕНИЯ**

**ВК-18(М)**  
**сущ.**

**график**

---В--- Существующая линия хозяйственно-питьевого водоснабжения  
ВК-18(М)сущ. Существующий водопроводный колодец  
ВКпр. Проектный водопроводный колодец

Формат А4